

2015年2月9日

「W i n d E y e」(日射熱取得率)の誤表示について

一般社団法人 リビングアメニティ協会

この度、当協会で運用しております「W i n d E y e」において、熱性能値(日射熱取得率)を誤って算出し、不適正な値を表示する不具合が発生していたことが判明致しました。詳細は下記の通りです。

現在は正しい値が表示されておりますが、「W i n d E y e」をご利用いただいている皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

敬具

記

対象製品(誤表示期間): 下記ガラスメーカーの一部のL o w - E複層ガラスを組み込んだ窓

日本板硝子株式会社 (2014年11月12日~2015年1月20日)

株式会社L I X I L (2015年1月7日~2015年1月20日)

旭硝子株式会社 (2015年1月7日~2015年1月20日)

株式会社栗原 (2015年1月14日~2015年1月20日)

誤表示の内容:

日射熱取得率の値に誤りがありました。出力される証明書も同様に誤った日射熱取得率が記載されていました。

原因:

「W i n d E y e」プログラムのエラーに拠り、L o w - E複層ガラスの性能データを用いるべきところで、透明単板ガラスの性能データを用いて日射熱取得率が計算されていました。

この件に関する問合せ先:

一般社団法人 リビングアメニティ協会

事務局 多田

電話: 03-5211-0549 FAX: 03-5211-0546 E-mail: tada@alianet.org

以上